



N° 234-INSP.



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Satelja

Nr teller :

N° comp :

6188892

Verslag van onderzoek :

Rapport de contrôle :

N°: 16.160

EAN code

Heel 04 1467 13/09

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276bis	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle :	RGIE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Prescription du gest. de réseau de distr. <input type="radio"/>

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Quai de Batelage 5/11 1000 Br

Eigenaar

Propriétaire :

Tudor Amco

Adres :

Adresse :

Bruxelles

Installateur :

Tudor

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

24 07 2009

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

Vanderla

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart.

Spanning :

Tension :

Meter / bord verbinding :

Liaison compteur-tableau :

304/00

103

4x6+6

Max. beveiliging :

Protection max. :

32A

Aardelektrode :

Electrode de terre :

ext. in plank

Isolatie :

Isolement :

1,5

Mohm

Aantal verdeelborden :

Nombre de tableaux :

1

Differentieelschakelaars			Aantal eindstroombanen :		TestΔIn				AREI / RGIE			
Interrupteurs différentiels			Nombre des circuits terminaux :		2,5ΔIn		2,5ΔIn					
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278
40/1	300 A	General B - 7H	7		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40/1	00 A	pour B - 7H			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht :

Contrôle visuel :

algemeen :

générale :

OK

NOK

directe aanraking :

contact direct :

OK

NOK

Indirecte aanraking :

Contact indirect :

OK

NOK

Aansluitingen :

Raccordements :

OK

NOK

Potentiaalvereffeningen :

Liaisons equipotentiëles :

OK

NOK

Inbreuken / Infractions :

Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :



ELECTRO-TEST

Marc VANDER AR

Hoofdingenieur

Gsm +32 475 62 34 94

Meant

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ tijdelijk - in dienst gesteld worden - in dienst blijven.

L'installation est ~~trist pas~~ conforme au RGIE et peut ~~ne peut pas~~ temporairement - être mise en service - ~~esier en service~~.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'Insigne E.T.

Het één draadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, pour le directeur,

de inspecteur, l'inspecteur:

24.07.2009

NOTE : a) obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) obligation d'aviser immédiatement le P.F. avant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, direction ou indirectement, à la présence d'électricité. d) obligation de contrôler les infractions constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie proposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.