

**ELECTRO-TEST**OPLEIDINGSCENTRALE V.Z.W.
CENTRE DE FORMATION ASBL

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Kerkstraat 35
1820 MelsbroekStroomleverende mij: Electrabel
Cle d'électricité :Nr teller : 588 0179
N° comp :Index : 003273**Proces verbaal van onderzoek****Procès-verbal de contrôle**N° : 02 / 0131 / 2

Aard onderzoek :	AREI 86	87	88	95	97	270	271	274	276	ARAB 262	TT	TN	IT	Voorschr. stroomlev.
Genre de contrôle :	RGIE	●	○	○	○	○	○	○	○	RGPT	○	○	○	Prescription de la cle d'électricité ●

Tijdelijk : Temporaire :	<input type="radio"/>	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	<input type="radio"/>	Indienststelling : Mise en service :	<input type="radio"/>	Uitbreiding : Extension :	<input type="radio"/>	Vernieuwing : Renouvellement :	<input type="radio"/>
-----------------------------	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------

Plaats van het onderzoek :

Situé à : Rue de Broekendaal 96 1180 BXLEigenaar : M. LEROUX - Lalmend BTW / TVA : /Installateur : Installateur existante Ik. / C.I. : /Datum van het onderzoek : 08/05/01 onderzoeker : Vanderstraten L.Date du contrôle : 08/05/01 contrôleur :Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. 1^{er} étage ☐

Spanning : <u>230V</u>	Meter / bord verbinding : <u>XVB4x10mm²</u>	Max. beveiliging : <u>2x40A</u>
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Prot. maximale :

Aardelektrode : <u>piquets</u>	Isolatie : <u>18</u> Mohm	Aantal verdeelborden : <u>1</u>
Electrode de terre : <u>25 Ohm</u>	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			type	Beschermden kringen - Circuits protégés : <u>A..J.</u>		AREI / RGIE	
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)				270	276
<u>40</u>	<u>3000</u>	<u>300</u>	<u>A</u>	<u>2 p</u>	<u>Général</u>	●	○
<u>40</u>	<u>3000</u>	<u>30</u>	<u>A</u>	<u>2 p</u>	<u>Ensemble G-J</u>	○	○
						○	○
						○	○
						○	○
						○	○
						○	○
						○	○
						○	○

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)

Neant.V. Appel
08/05/01
Spec. 1**Besluit / Conclusion**De installatie is niet conform met het AREI en mag niet tijdelijk in dienst gesteld worden.L'installation est niet pas conforme au RGIE et peut ne peut pas temporairement être mise en service.De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E-T.

Het einddraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E-T.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont signés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271-274 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: 08/05/2026

L'inspection prévue par l'art. 271-274 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur,
de onderzoeker:pour le directeur technique,
le contrôleur:08/05/2026
Electro-Test v.z.w.
1820 MelsbroekNOTA ONDERNEMINGEN: Krachtens art. 838 bis in ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Veiligheid. Gezondheid en Verkeerszaken, tijdens de eerste volgende vergadering.
NOTA HUURDEURS: EIGENAARS: Krachtens het AREI bent u verplicht: 1) dit proces verbaal te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier; 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken, directie elektr. energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.NOTE AUX ENTREPRISES: Conformément art. 838 bis de l'ARAB, ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Sécurité, la Santé et l'Environnement des lieux de travail.
NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES: Conformément au RGIE, vous êtes tenu: 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique; 2) de notifier dans le dossier toute modification apportée à l'installation électrique; 3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Économiques, direction "Énergie électrique" tout accident survenu aux personnes, à l'emploi direct ou indirect, en lui présentant l'électricité.

CALLEBAUT ELECTRIC & DATA

Avenue de Roodebeek 299

1030 Bruxelles

TVA 558 632 106

Leroux-Lalmand


rue de Boetendael 79

1180 Bruxelles

plan le 7 mai 2001

ETAGE 1

TB1



Conte,

LEO VAN DER PESTER, Ir.
Inspecteur

08/05/01

96, Rue de Boetendael 1180 Bruxelles

PLAN PREMIER ETAGE

INSTALLATEUR

CALLEBAUT

AV. DE ROODEBEEK, 999

1030 BRUXELLES

TVA 558632106

LE 7/5/01

[Signature]

BUANDERIE
LAVE LINGE + SECHDIR
G₁ + I₁
G₂
□ CHAUDIERE

