A 0649893

1B (1e arrière 1e droite)

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ALIMENTÉE AU GAZ NATUREL DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR

Nom installateur : CROITOR Gheorghe
Adresse : BRUXELLES BULAI
Rue Frans Hars 78
1070 BXL

Organisme de contrôle : Electrotest Inspecteur : Leo Vanderstraeten
Référence : 021/2021/20/02/12 Tél : 0493 94 00 50

Installation contrôlée : Adresse : Rue de Stalle 224
App. 1B
1180 Uccle

Date du contrôle: 20/02/21 L'habitant est : ❑ propriétaire ❑ locataire

L' « *Attestation à délivrer au Gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel (GRD) avant l'ouverture du compteur en application de l'Arrêté Royal du 28 juin 1971* » : ☒ est présente N° : A120 88 43 ❑ n'est pas présente

Caractéristiques de l'installation :

Compteur : Classe Q_{max} : 6 m³/h Fabricant : Honeywell N° : 375 066 50 Index : ✓

Pression de service de l'installation intérieure : 25 mbar

Appareils d'utilisation :	Type	Marque	Puissance nominale
Nombre : 1 — (1)	C43	JUNKERS	17,3 kW
2			
3			
...			

Conclusion :

L'installation neuve :

☒ est conforme aux prescriptions correspondantes(1) actuellement en vigueur et **est techniquement sûre.**
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

La nouvelle partie de l'installation :

❑ est conforme aux prescriptions correspondantes(1) actuellement en vigueur et **est techniquement sûre.**
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

L'installation existante :

❑ est conforme aux prescriptions correspondantes(1) qui étaient d'application lors de la mise en service de l'installation et **est techniquement sûre.**
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

(1) Les prescriptions correspondantes sont notamment les séries de normes NBN D 51 et NBN B 61 et les avis techniques Gas.be et Cerga. Ces normes et règles de l'art portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.

Prescriptions appliquées NBN D 51 003

Date: 20/02/21

Signature de l'inspecteur de l'organisme de contrôle

ELECTRO-TEST
Ir. Leo Vanderstraeten
Directeur

HAF1001FR-v6
EXEMPLAIRE : Blanc – GRD Rose – client Jaune – organisme de contrôle