

RAPPORT DE CONTRÔLE

Rapport de contrôle n°:	78.20140610.08
Date du contrôle	10.06.2014
Genre de contrôle	Contrôle de conformité d'une installation électrique
Local type	Appartement
Lieu du contrôle	APPARTEMENT 1^e étage - Rue de Fideles 10 B - 1180 Uccle
Propriétaire	Sprl Mevitan Works - Rue Americaine 70 – 1050 Bruxelles
Installateur:	Freddy Vandekerckhof TVA (ou CI): 0780 147 343
Inspecteur:	Patrick De Coorde
Gestionnaire du réseau de distribution	SIBELGA Nr. Compteur : 1550043
Contrôle	L'installation a été contrôlée suivant les prescriptions du R.G.I.E., art. 86 & 270
<u>Tension de service :</u>	2x 230 V
<u>Conduite d'arrivée :</u>	XVB 10 mm ²
<u>Protection maximale :</u>	40 A
<u>Isolement :</u>	> 1MΩ
<u>Résistance de terre :</u>	22 Ω <u>Electrode de terre</u> Piquets
<u>Dispositif de protection à courant différentiel résiduel :</u>	IΔn : 300 mA In : 40 A 2 p Type: A
<u>Nombre de circuits :</u>	10x A-J (1x 2P/25A – 9x2P/16A)
<u>Dispositif de protection à courant différentiel résiduel secondaire :</u>	IΔn : 30 mA In : 40 A 2 p Type: A
Infractions	NÉANT
CONCLUSION	L'installation est conforme au R.G.I.E. et peut être mise en service.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

La visite de contrôle prévue par l'art.271 du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard : 10/06/2039

L'inspecteur,

Pour la Direction Technique,

Erwin De
Laet
(Authentica
tion)

Digitaal ondertekend door Erwin De Laet (Authentication)
DN: cn=Erwin De Laet (Authentication), sn=De Laet, givenName=Erwin, serialNumber=75031536901
Datum: 2014.07.10 20:06:26 +02'00'

De Coorde Patrick

Erwin De Laet
Technical Manager

1^{er} ETAGE

VANDEKERKHOF FREDDY
RUE SAINT SAENS 1
1420 BRAINE L ALLEUD

TVA BE 0780.147.343




MEVITAN WORKS SPRL

RUE AMERICAINE, 90
1050 BXL.

TVA BE 0525.466.328

RUE DES FIDELLES, 106
1050 BXL.




3 X 2,5 mm² 3 X 1,5 mm²

~~XE pages~~

ELECTRO-TEST
Patrick DE COORDE
Inspecteur
G.s.n. : 0479/80.80.44

AS 20140610/BS

1^{er} ETAGE



105, Rue des Fideles / NEVITAN WORKS SPRL
 uberbal,
 1050 Bxl.
 -TVA BE 0525.466.328

TVA BE 0780.144.343.

VANDEKERKHOFF FREDDY
 RUE SAINT SAENS 1
 1420 BRAINE L ALLEUD



[Handwritten signature]

