



**AIB-VINÇOTTE BELGIUM association sans but lucratif**  
 Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
 tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com  
 Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels  
 Numéro d'entreprise: BE 0402.726.875  
 Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11  
 Brabant : Tél.: 02 674 57 11  
 Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11  
 Wallonie : Tél.: 081 432 611

Rési. Code:

1

**PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION**

Rapport n°: P03130306 / vil. Membre n°: \_\_\_\_\_ Demandeur: \_\_\_\_\_

Responsable des travaux: \_\_\_\_\_ Données: \_\_\_\_\_ Installation: \_\_\_\_\_ Propriétaire/gestionnaire: \_\_\_\_\_  
 Nom, Prénom: Keunen Nom, Prénom: Keunen  
 Adresse: Rue du Limbourg 3  
 N° carte d'identité: \_\_\_\_\_ CP + Commune: 1190 Coust s/lt. euse.  
 N° TVA: BE \_\_\_\_\_ Tél: \_\_\_\_\_

Bases de l'examen:  Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)  RGPT   
 Art 270  mise en usage  modification  extension  Art 86  Art 271 bis  Unité d'habitation  
 Art 271  mobile  temporaire  Art 87  Art 278  Unité de travail domestique  
 Art 276  périodique  contrôle  Art 88  Art \_\_\_\_\_  Parties communes  
 Art 276  renforcement  transfert de propriété  Art \_\_\_\_\_  Art \_\_\_\_\_  Autre

Données générales de l'installation électrique:  EAN non communiqué  Compt.kWh non placé  
 Données distributeur: EAN \_\_\_\_\_ Compt. kWh n°: 3023695 Index jour: \_\_\_\_\_ nuit: 2  Compt. kWh exclusif nuit: \_\_\_\_\_  
 Protection branchement (A):  20  25  32  40  50  63  80  100  n°: \_\_\_\_\_ Index nuit: \_\_\_\_\_  
 Données installation: Tension nominale:  230V  3x230V  3N400V  \_\_\_\_\_ Type de prise de terre: \_\_\_\_\_  
 Courant nominal maximum (A):  20  25  32  40  50  63  80  100  \_\_\_\_\_  boucle de terre  barres / piquets  
 Câble d'alimentation tableau principal: 3.0.10 mm² - Type: XV0  \_\_\_\_\_  
 Description installation:  Dispositif diff. gén.: 40 A / 300 mA Nombre de tableaux: \_\_\_\_\_ Nombre de circuits terminaux: \_\_\_\_\_  
 Voir annexe(s)

Mesures - tests - contrôle visuel - scellé:  Contacts Dir.  Contacts Indir.  Montage  Appareils  Matériel  l>/section  Schémas  Contrôle bcl de défaut  
 Résistance de dispersion de la prise de terre: 21 Ω  Isolement général: 70 MΩ  Continuité de terre  Test dispositif diff.  
 Le dispositif différentiel général:  était plombé  a été plombé  n'a pas été plombé  ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| Infractions                               | / | Visa GRD:       |
| Nouvelle installation                     |   |                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Néant |   |                 |
| Infractions                               | / | Mandataire GRD: |
| Installation existante                    |   | Nom:            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Néant |   |                 |
| Remarques                                 |   | Visa:           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Néant |   |                 |

Conclusion(s):  
 La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.  
 L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 31/01/2007 par le même organisme de contrôle (\*\*)  
 (\*) délai prescrit sous réserve de modification de la réglementation

Agent visiteur: Dem Janssen Agent n°: 343 Date: 3.10.2007  
 Annexe(s):  Schéma(s) de position: \_\_\_\_\_  Schéma(s) unifilaire(s): \_\_\_\_\_  
 Pour le Directeur Général: Signature [Signature]

15 001 0 1 19  
 Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.  
 Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.  
 (\*\*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.