



N° 294-I

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Schelge

Nr teller :
N° comp : 594678Verslag van onderzoek
Rapport de contrôle

N° : 23.4010 / 1

Aard onderzoek : AREI	86	87	88	95	97	270	271	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Nature du contrôle : RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Tijdelijk : Temporaire :	<input type="radio"/>	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	<input type="radio"/>	Indienststelling : Mise en service :	<input checked="" type="radio"/>	Uitbreiding : Extension :	<input type="radio"/>	Vernieuwing : Renouvellement :	<input type="radio"/>
-----------------------------	-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------

Plaats van het onderzoek : Ave VENEZILLOS 48B 1070 BXL
Lieu du contrôle :Eigenaar :
Propriétaire :Adres :
Adresse :Installateur :
Datum van het onderzoek : 20/10/05
Date du contrôle :
Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart.BTW / TVA : FZB 109955
Ik. / C.I. :
Inspecteur : DE BROEYER
REZ MEMO DESCHOSSE
F. COFFIN

Spanning : Tension : 3x230	Meter / bord verbinding : Liaison compteur-tableau : XUB	Max. beveiliging : Prot. maximale : 25A
-------------------------------	---	--

Aardelektrode : 5 piquet	Isolatie : 196 Mohm	Aantal verdeelborden : 2
Electrode de terre : 15 Ohm	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels		Beschermde kringen - Circuits protégés : 12	AREI / RGIE	
In (A)	Δ In (mA)		270	276
40A 300		gemmale 4P 10en Common	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		4 circuits aut 2P 16A. A-D	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40A 300		gemmale 2P 10en aut	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		5 circuits aut 2P D-M.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40A 30(2)		3 circuits aut 2P A-C.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)

L'éclairage n'est pas encore placé

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is - met - conform met het AREI en mag - met - tijdelijk - in dienst gesteld worden - in dienst blijven -
L'installation est - acceptée - conforme au RGIE et peut - ne peut pas - temporairement - être mise en service - rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het één draadschema en opstellerschema werden voor gezien getekend.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 25/10/2030
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur, pour l'inspecteur technique,
de inspecteur: le contrôleur:

20/10/2030
20

NOTE AUX ENTREPRISES : Conformément à l'art. 14 du Code de documentation, le présent document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.
NOTE AUX LOCALITAIRES ET PROPRIETAIRES : Conformément au RGIE, vous devez être : 1) le conservateur ou l'exploitant de l'installation électrique ; 2) ou noter dans le dossier l'installation électrique ; 3) ou noter dans le dossier la modification apportée à l'installation électrique ; 3) le porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction "Energie électrique" tout accident survenu aux personnes, à l'imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.